

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur : Wefatherm GmbH Adolf-Oesterheld-Str. 28 D-31515 Wunstorf Allemagne	Nom(s) commercial(aux) du produit fini : WEFATHERM PP-R fittings / Matière Borealis Polypropylene RA 130E-6017
--	---

Type de produit fini :

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> tube | <input checked="" type="checkbox"/> raccord et manchon | <input type="checkbox"/> revêtement |
| <input type="checkbox"/> produit de jointoyage | <input type="checkbox"/> joint | <input type="checkbox"/> composant d'accessoires |
| <input type="checkbox"/> autre | | |

Nature du matériau :

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl PVC | <input type="checkbox"/> polybutylène PB | <input type="checkbox"/> éthylène-propylène EPDM |
| <input type="checkbox"/> PVC surchloré PVC-C | <input type="checkbox"/> polyamide PA | <input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile NBR |
| <input type="checkbox"/> polyéthylène PE | <input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène PTFE | <input checked="" type="checkbox"/> autre : PP-R |
| <input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé PER | <input type="checkbox"/> à base de résine époxydique | |
| <input type="checkbox"/> polypropylène PP | <input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène ABS | |

Commentaires :

Couleur du matériau : vert

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 14 MAT NY 049

Formulation chimique :

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 :

Rapport S/V testé : 3 cm²/L

Date des essais : du 31 mars au 25 avril 2014

Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n°99-217 du 12 avril 1999.

Attestation délivrée par :

Clémence Tafforeau
Chef de Service

Signature :



A la date du : 30 avril 2014

Date d'expiration de l'ACS : 30 avril 2019

Commentaires : /